

ВЕДОМОСТЬ
учета потребления теплоты с 22.09.2016 по 25.10.2016

Адрес Знаменская 38 Лицевой счет: 7560656

Договорные нагрузки: отопление: 1,565 ГВС: 1,18 вентиляция: 382

Счетчик СВТУ-10М № 17667 Вер. 7

Мин. дельта t=2,5 °C РУ-65 (1,20 - 120 куб.м/ч); РУ-65 (1,20 - 120 куб.м/ч)

Дата	Траб ч	Температура, °C			Расход, т			Тепло W, ГКал	Тош, ч 1 / 2	Температуры, °C					Давление P1 / P2 кгс/см2	Типы ошибок
		ti	to	tв	M1	M2	dM2			t2	t3	t4	t5	t6		
22.09.2016	24,00	63,4	54,3	18,7	312,852	312,996	-0,145	2,851	0,0/0,0	54,3	18,7	—	—	—	6,00/4,00	
23.09.2016	24,00	62,4	53,3	17,8	312,523	312,629	-0,105	2,852	0,0/0,0	53,3	17,8	—	—	—	6,00/4,00	
24.09.2016	24,00	63,1	53,7	17,2	313,176	313,363	-0,188	2,928	0,0/0,0	53,7	17,2	—	—	—	6,00/4,00	
25.09.2016	24,00	63,0	52,9	17,0	312,473	312,598	-0,125	3,167	0,0/0,0	52,9	17,0	—	—	—	6,00/4,00	
26.09.2016	24,00	62,9	53,3	16,8	312,570	312,625	-0,055	3,022	0,0/0,0	53,3	16,8	—	—	—	6,00/4,00	
27.09.2016	24,00	63,5	53,8	16,7	312,555	312,730	-0,176	3,045	0,0/0,0	53,8	16,7	—	—	—	6,00/4,00	
28.09.2016	24,00	62,4	53,0	16,2	312,813	312,910	-0,098	2,941	0,0/0,0	53,0	16,2	—	—	—	6,00/4,00	
29.09.2016	24,00	62,0	52,6	16,3	311,883	311,977	-0,094	2,962	0,0/0,0	52,6	16,3	—	—	—	6,00/4,00	
30.09.2016	24,00	60,4	51,3	16,0	312,383	312,434	-0,051	2,848	0,0/0,0	51,3	16,0	—	—	—	6,00/4,00	
01.10.2016	24,00	63,9	54,3	16,5	312,469	312,500	-0,031	3,014	0,0/0,0	54,3	16,5	—	—	—	6,00/4,00	
02.10.2016	24,00	63,9	54,0	16,8	313,027	313,184	-0,156	3,091	0,0/0,0	54,0	16,8	—	—	—	6,00/4,00	
03.10.2016	24,00	65,0	55,4	17,2	312,945	313,176	-0,230	3,000	0,0/0,0	55,4	17,2	—	—	—	6,00/4,00	
04.10.2016	24,00	64,4	55,2	17,8	312,215	312,445	-0,230	2,889	0,0/0,0	55,2	17,8	—	—	—	6,00/4,00	
05.10.2016	24,00	65,0	55,6	17,7	312,516	312,781	-0,266	2,947	0,0/0,0	55,6	17,7	—	—	—	6,00/4,00	
06.10.2016	24,00	65,4	55,8	17,2	312,391	312,641	-0,250	3,016	0,0/0,0	55,8	17,2	—	—	—	6,00/4,00	
07.10.2016	24,00	65,5	55,7	16,8	313,066	313,395	-0,328	3,055	0,0/0,0	55,7	16,8	—	—	—	6,00/4,00	
08.10.2016	24,00	66,1	55,5	16,2	311,445	311,809	-0,363	3,283	0,0/0,0	55,5	16,2	—	—	—	6,00/4,00	
09.10.2016	24,00	65,8	54,2	15,6	310,141	310,355	-0,215	3,607	0,0/0,0	54,2	15,6	—	—	—	6,00/4,00	
10.10.2016	24,00	66,6	55,6	14,7	310,574	310,785	-0,211	3,402	0,0/0,0	55,6	14,7	—	—	—	6,00/4,00	
11.10.2016	24,00	69,7	58,1	13,9	312,246	312,645	-0,398	3,614	0,0/0,0	58,1	13,9	—	—	—	6,00/4,00	
12.10.2016	24,00	68,8	57,1	13,7	310,016	310,121	-0,105	3,638	0,0/0,0	57,1	13,7	—	—	—	6,00/4,00	
13.10.2016	24,00	64,6	53,1	15,5	209,794	209,260	0,534	2,446	0,0/0,0	53,1	15,5	—	—	—	6,00/4,00	
14.10.2016	24,00	62,9	51,8	13,0	311,008	310,969	0,039	3,460	0,0/0,0	51,8	13,0	—	—	—	6,00/4,00	
15.10.2016	24,00	63,8	52,3	12,4	312,516	312,504	0,012	3,602	0,0/0,0	52,3	12,4	—	—	—	6,00/4,00	
16.10.2016	24,00	63,3	50,9	11,6	313,172	312,988	0,184	3,894	0,0/0,0	50,9	11,6	—	—	—	6,00/4,00	
17.10.2016	24,00	62,7	48,4	11,3	472,891	470,949	1,941	6,870	0,0/0,0	48,4	11,3	—	—	—	6,00/4,00	
18.10.2016	24,00	62,8	46,6	11,2	797,742	792,328	5,414	13,085	0,0/0,0	46,6	11,2	—	—	—	6,00/4,00	
19.10.2016	24,00	62,9	47,1	10,8	832,734	826,938	5,797	13,339	0,0/0,0	47,1	10,8	—	—	—	6,00/4,00	
20.10.2016	24,00	63,1	47,5	10,5	854,031	848,297	5,734	13,596	0,0/0,0	47,5	10,5	—	—	—	6,00/4,00	
21.10.2016	24,00	63,1	47,9	10,0	873,344	867,500	5,844	13,505	0,0/0,0	47,9	10,0	—	—	—	6,00/4,00	
22.10.2016	24,00	63,2	47,5	9,5	768,422	763,406	5,016	12,260	0,0/0,0	47,5	9,5	—	—	—	6,00/4,00	
23.10.2016	24,00	63,3	47,0	9,3	792,281	786,930	5,352	13,143	0,0/0,0	47,0	9,3	—	—	—	6,00/4,00	
24.10.2016	24,00	63,3	48,0	9,3	830,242	824,703	5,539	12,884	0,0/0,0	48,0	9,3	—	—	—	6,00/4,00	
25.10.2016	24,00	63,1	48,0	9,3	825,539	820,219	5,320	12,708	0,0/0,0	48,0	9,3	—	—	—	6,00/4,00	
816,00		63,7	51,0	14,4	14749,99	14707,08	42,905	189,965	0,0/0,0	51,0	14,4	—	—	—	6,00/4,00	

Рхв, кгс/см2: 4.00

Комиссия М.В.
27.10.16.

ВЕДОМОСТЬ

учета потребления теплоты с 26.10.2016 по 28.11.2016

ОСББ, Урибеско 38

Адрес

в.л. Урибеско, 38 (166/9)

Лицевой счет:

7560656

Договорные нагрузки: отопление:

ГВС:

вентиляция:

Счетчик СВТУ-10М № 17667 Вер. 7

Мин. дельта t=2,5 °C

РУ-65 (1,20 - 120 куб.м/ч); РУ-65 (1,20 - 120 куб.м/ч)

Дата	Траб ч	Температура, °C			Расход, т			Тепло W, Гкал	Тощ, ч 1/2	Температура, °C					Давление P1/P2 кгс/см2	Типы ошибок
		ti	to	tв	M1	M2	dM2			t2	t3	t4	t5	t6		
26.10.2016	24,00	63,0	48,2	9,2	857,141	851,594	5,547	12,942	0,0/0,0	45,2	9,2	---	---	---	6,00/4,00	
27.10.2016	24,00	64,4	49,0	8,8	861,063	855,500	5,563	13,491	0,0/0,0	48,0	8,8	---	---	---	6,00/4,00	
28.10.2016	24,00	65,1	49,3	8,5	815,951	810,742	5,219	13,121	0,0/0,0	49,3	8,5	---	---	---	6,00/4,00	
29.10.2016	24,00	65,1	49,0	7,9	790,914	775,961	4,953	12,773	0,0/0,0	49,0	7,9	---	---	---	6,00/4,00	
30.10.2016	24,00	65,4	49,7	7,9	882,523	877,016	5,508	14,096	0,0/0,0	49,7	7,9	---	---	---	6,00/4,00	
31.10.2016	24,00	65,1	49,8	8,1	860,234	855,031	5,203	13,448	0,0/0,0	49,8	8,1	---	---	---	6,00/4,00	
01.11.2016	24,00	65,2	49,6	7,8	855,859	850,703	5,156	13,586	0,0/0,0	49,6	7,8	---	---	---	6,00/4,00	
02.11.2016	24,00	65,9	50,0	7,6	858,422	853,078	5,344	13,894	0,0/0,0	50,0	7,6	---	---	---	6,00/4,00	
03.11.2016	24,00	67,1	50,4	7,2	778,461	773,523	4,938	13,211	0,0/0,0	50,4	7,2	---	---	---	6,00/4,00	
04.11.2016	24,00	67,1	51,0	7,0	847,391	842,031	5,359	13,856	0,0/0,0	51,0	7,0	---	---	---	6,00/4,00	
05.11.2016	24,00	67,1	50,3	6,7	768,016	763,055	4,961	13,101	0,0/0,0	50,3	6,7	---	---	---	6,00/4,00	
06.11.2016	24,00	65,1	47,2	5,7	630,180	626,000	4,180	11,419	0,0/0,0	47,2	5,7	---	---	---	6,00/4,00	
07.11.2016	24,00	63,7	46,8	6,9	577,766	574,297	3,469	9,920	0,0/0,0	46,8	6,9	---	---	---	6,00/4,00	
08.11.2016	24,00	63,1	47,2	7,1	714,643	710,063	4,586	11,575	0,0/0,0	47,2	7,1	---	---	---	6,00/4,00	
09.11.2016	24,00	64,7	49,3	7,2	805,148	799,930	5,219	12,650	0,0/0,0	49,3	7,2	---	---	---	6,00/4,00	
10.11.2016	24,00	65,9	49,9	7,3	810,320	805,078	5,242	13,186	0,0/0,0	49,9	7,3	---	---	---	6,00/4,00	
11.11.2016	24,00	66,2	50,5	7,4	830,217	826,168	4,049	13,179	0,0/0,0	50,5	7,4	---	---	---	6,00/4,00	
12.11.2016	24,00	66,8	51,1	6,9	877,609	874,844	2,766	13,864	0,0/0,0	51,1	6,9	---	---	---	6,00/4,00	
13.11.2016	24,00	67,6	50,8	6,6	856,969	854,188	2,781	14,519	0,0/0,0	50,8	6,6	---	---	---	6,00/4,00	
14.11.2016	24,00	68,2	51,7	8,1	852,844	850,297	2,547	14,219	0,0/0,0	51,7	8,1	---	---	---	6,00/4,00	
15.11.2016	24,00	68,8	51,7	5,4	853,141	850,531	2,609	14,664	0,0/0,0	51,7	5,4	---	---	---	6,00/4,00	
16.11.2016	24,00	70,0	52,5	4,8	859,016	856,891	2,125	15,154	0,0/0,0	52,5	4,8	---	---	---	6,00/4,00	
17.11.2016	24,00	69,5	52,3	4,8	861,734	859,391	2,344	14,987	0,0/0,0	52,3	4,8	---	---	---	6,00/4,00	
18.11.2016	24,00	68,0	51,5	4,5	844,969	842,031	2,938	14,072	0,0/0,0	51,5	4,5	---	---	---	6,00/4,00	
19.11.2016	24,00	67,2	48,7	4,4	655,625	653,305	2,320	12,243	0,0/0,0	48,7	4,4	---	---	---	6,00/4,00	
20.11.2016	24,00	67,0	50,0	4,8	853,250	850,172	3,078	14,585	0,0/0,0	50,0	4,8	---	---	---	6,00/4,00	
21.11.2016	24,00	67,0	50,7	4,9	855,203	853,109	3,094	14,133	0,0/0,0	50,7	4,9	---	---	---	6,00/4,00	
22.11.2016	24,00	67,5	51,2	5,1	875,656	872,438	3,219	14,456	0,0/0,0	51,2	5,1	---	---	---	6,00/4,00	
23.11.2016	24,00	63,1	51,5	4,5	881,828	878,563	3,266	14,797	0,0/0,0	51,5	4,5	---	---	---	6,00/4,00	
24.11.2016	24,00	68,2	51,7	4,2	878,000	874,859	3,141	14,714	0,0/0,0	51,7	4,2	---	---	---	6,00/4,00	
25.11.2016	24,00	68,0	51,8	4,2	896,031	892,828	3,203	14,556	0,0/0,0	51,8	4,2	---	---	---	6,00/4,00	
26.11.2016	24,00	68,2	51,7	4,1	888,047	884,922	3,125	14,810	0,0/0,0	51,7	4,1	---	---	---	6,00/4,00	
27.11.2016	24,00	68,1	50,2	4,0	749,547	747,023	2,523	13,535	0,0/0,0	50,2	4,0	---	---	---	6,00/4,00	
28.11.2016	12,00	67,9	52,5	4,7	447,156	445,609	1,547	6,965	0,0/0,0	52,5	4,7	---	---	---	6,00/4,00	
805,00		66,7	50,3	6,3	27511,38	27380,77	121,119	455,724	0,0/0,0	50,3	6,3	---	---	---	6,00/4,00	

Рхв, кгс/см2: 4,00

Типы ошибок:

А - системные ошибки; В - ошибки измерения температуры; С - ошибки измерения расхода; D - ошибки измерения давления; E - ошибки вычисления теплоты

I 14